ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 416F90DD157504122CA00172289380F7
Владелец: Шандра Татьяна Викторовна
Действителен: с 03.03.2025 до 27.05.2026

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
социальной защиты населения,
опеки и попечительства по
Кондинскому району
_____ С.В. Саргсян
«12» 05 2025г.

Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ушьинская средняя общеобразовательная школа»*
1.2. Адрес объекта:*628236, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, д. Ушья, ул. Школьная, д.9*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *3х* этажное, *6568,90* кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка *да*; *12304* кв.м
1.4. Год постройки здания *2024 г.*, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *не установлена*

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кондинская средняя общеобразовательная школа*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *628236, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, д. Ушья, ул. Школьная, д.9*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*
1.9. Форма собственности: *государственная*
1.10. Территориальная принадлежность: *муниципальное*
1.11. Вышестоящая организация: *Управление образования администрации Кондинского района*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *628200, ул.Волгоградская,11, пгт. Междуреченский, ХМАО-Югра, Тюменской области, телефон/факс - 32-120, 32-346,32-379*

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(общеобразовательная)*
2.1 Сфера деятельности: *образование*
2.2 Виды оказываемых услуг: *учебные, питание*
2.3 Форма оказания услуг: *с дневным пребыванием*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - *дети*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды передвигающиеся на креслах - колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития: с нарушениями опорно-двигательного аппарата*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *143 человека*
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *да*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *г. Урай – д. Ушья*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *Нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *50* м

3.2.2 время движения (пешком): *2* мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *ДА*,

3.2.4 Перекрестки: *Нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *Визуальная;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *Нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *Нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С) ДП–И (К, Г, У, О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, С) ДП-И (У, Г, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, О, К) ДП-И (У, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В (С, К, О, У, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В (С, К, О, У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У) ДЧ-И (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С) ДП-И (К, О, У, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *ДЧ-И (С, К), ДП-И(Г, У, О)*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2026 – 2027 годы..

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *ДП-В*
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____

4.4. Для принятия решения требуется: *Согласование не требуется*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*): *Не имеется*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата **https://shkolaushinskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» 05 2025 г.,

2. Акта обследования объекта: № от «12» 05 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МКОУ «Ушьинская СОШ»
_____ Т.В. Шандра
«12» 05 2025 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта *Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ушьинская средняя общеобразовательная школа»*
1.2. Адрес объекта *628236, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, д. Ушья, ул. Школьная, д.9*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *3 х* этажей, *6568,90* кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания *2024г*, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *не установлена*

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ушьинская средняя общеобразовательная школа»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *628236, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, д. Ушья, ул. Школьная, д.9*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):*оперативное управление*
1.9. Форма собственности: *государственная*
1.10. Территориальная принадлежность: *муниципальное*
1.11. Вышестоящая организация : *Управление образования администрации Кондинского района*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *628200, ул.Волгоградская,11 , пгт. Междуреченский, ХМАО-Югра, Тюменской области, телефон/факс - 32-120, 32-346, 32-379*

2. Характеристика деятельности организации на объекте*(общеобразовательная)*
2.1 Сфера деятельности: *образование*
2.2 Виды оказываемых услуг: *учебные, питание*
2.3 Форма оказания услуг: *с дневным пребыванием*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды передвигающиеся на креслах - колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; с нарушениями опорно-двигательного аппарата*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *143 человека*
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *Да*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) *г. Урай – д. Ушья*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *Нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *50 м*

3.2.2 время движения (пешком): *2 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *ДА*

3.2.4 Перекрестки: -*Нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *Визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *Нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *Нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ - формы обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: *Волненко Мария Алексеевна – соц.педагог , тел.8(34676) 91060*

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
социальной защиты населения,
опеки и попечительства по
Кондинскому району
_____ С.В. Саргсян
«12» 05 2025г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№_____

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«12» 05 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ушьинская средняя общеобразовательная школа»*
1.2. Адрес объекта: *628236, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, д. Ушья, ул. Школьная, д.9*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *3 х* этажей, *6568,90* кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания: *2024г*, последнего капитального ремонта: _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *не установлена*

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ушьинская средняя общеобразовательная школа»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *628236, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, д. Ушья, ул. Школьная, д.9*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности: образование. Виды оказываемых услуг: учебные, питание.
Форма оказания услуг: с дневным пребыванием. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. Категории обслуживаемых инвалидов: *с нарушениями опорно-двигательного аппарата*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *г. Урай – д. Ушья*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *Нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *50м*
3.2.2 время движения (пешком): *2 мин*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *Да,*
3.2.4 Перекрестки: *Нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *Нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *Нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *Нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С) ДП-И (К, Г, У, О)	нет	1, 18
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О) ДП-И (У, Г, О)	нет	3, 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, О, К) ДП-И (У, Г)	нет	План эвакуации
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В (С, К, О, У, Г)	нет	11, 12,12.1
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В (С, К, О, У, Г)	нет	10, 11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У) ДЧ-И (Г, С)	нет	6, 7, 16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С) ДП-И (К, О, У, Г)	нет	2, 2.1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ДЧ-И (С, К), ДП-И (Г,У, О)*

4. Управленческое решение *(проект)*

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2026 – 2027 годы.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – *ДП-В*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии: *Не требуется*

_____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): Не требуется*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

_____
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*),

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **86SCH-USHYA.EDUSITE.RU**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту -на 2 л.
2. Входа (входов) в здание - на 2 л.
3. Путей движения в здании -на 2л.
4. Зоны целевого назначения объекта - на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений -на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте -на 3л.
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)- на 2 л.
8. Схема пути движения на территории ОУ - на 1л.

Руководитель рабочей группы: И.о. директора МКОУ «Ушьинская СОШ» Шандра Т.В.
(Должность, Ф.И.О.) Подпись

Члены рабочей группы: Социальный педагог Волненко М.А.
(Должность, Ф.И.О.) Подпись

Заведующий хозяйством Скворцова И.О.
Должность, Ф.И.О.) Подпись

В том числе:

Представитель районной общественной организаций Всероссийского общества инвалидов Мамедова В.Д.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ____
от «12» 05 2025г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКОУ «Ушьинская СОШ», ул.Школьная,9, д. Ушья
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Пути движения от остановки до границы территории	есть	нет	1,2, 2.1	-отсутствует схема движения к объекту для МГН	С	Организовать путем обращения к администрации сельского поселения Мулымья: -установление информационных указателей, облегчающих навигацию по пути следования МГН к учреждению;	Текущий ремонт
1.2	Вход (входы) на территорию	есть	нет	1	-отсутствует информация об объекте	С	-оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	нет	18 (схе ма)			нет	Нет
1.3	Лестница (наружная)	нет	нет	нет				
1.4	Пандус (наружный)	есть	нет	3,3.1			нет	Нет
1.5	Автостоянка и парковка	есть	нет	4			нет	Нет
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ (С) ДП–И (К, Г, У, О)	нет	1,2, 2.1	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности территории оценено как доступно условно в связи с тем, что для инвалидов категорий (С) доступность обеспечена с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения. Для обеспечения условий доступности необходимо: установление информационных указателей, облегчающих навигацию по пути следования МГН к учреждению;

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «12» 05 2025 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МКОУ «Ушьинская СОШ», ул.Школьная,9, д. Ушья
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет					Нет	Нет
2.2	Пандус (наружный)	есть	нет	3, 3.1			Нет	Нет
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	5, 5.1,			Нет	Нет
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	5, 5.1	Отсутствует кнопка вызова	К, С	оборудовать доступность для МГН кнопкой вызова	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	нет	6, 6.1			Нет	Нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет	К, О, С, Г, У	Нет	Нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К, С) ДП-И (У, Г, О)		5, 5.1	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности территории оценено как доступно частично избирательно в связи с тем, что для инвалидов категории (К, С) доступность обеспечена с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения. Для обеспечения условий доступности необходимо: установить кнопку вызова.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «12» 05 2025 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКОУ «Ушьинская СОШ», ул.Школьная,9, д. Ушья

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	нет	7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	-отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен на высоте 0,9 и 0,7 м -места отдыха для МГН не выделены	О, С, К	-предусмотреть зоны отдыха для инвалидов на креслах-колясках -установить поручни вдоль стен на путях движения МГН	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	нет	8, 8.1, 8.2	-под маршами открытых лестниц отсутствуют ограждения	С	-под маршами открытых лестниц установить барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	нет				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	нет	9				Нет
3.5	Дверь	есть	нет	6, 6.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3				Нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	нет	План эвакуации	-отсутствует световая сигнализация	Г	- -подключить к существующей системе оповещения о пожаре дублирующую световую сигнализацию	Текущий ремонт

							(сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете	
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует ограждение под маршами открытых лестниц		Установить барьеры, ограждения или иные устройства	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДЧ-И (С, О, К) ДП-И (У, Г)		7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 8.1, 8.2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности территории оценено как доступно частично избирательно в связи с тем, что для инвалидов категории (К, С) доступность обеспечена с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, для инвалидов категории (С) отсутствует ограждение под маршами открытых лестниц, для инвалидов категории (К) не предусмотрены зоны отдыха. Для обеспечения условий доступности необходимо: установить поручни вдоль стен, бод маршами открытых лестниц установить ограждения.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ____
от «12» 05 2025г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МКОУ «Ушьинская СОШ», ул.Школьная,9, д. Ушья
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	нет	11	отсутствуют			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	нет	12, 12.1	отсутствуют			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	нет	нет			нет	нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	нет	нет			нет	нет
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	нет	нет			нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет		нет	нет
Вариант II – места приложения труда								
	Нет	нет	нет	нет				
Вариант III – жилые помещения								
	Жилые помещения	нет	нет	нет	нет		нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В (Г, С, О, К, У)			Нет

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности территории оценено как доступно полностью всем.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ____
от «12» 05 2025г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МКОУ «Ушьинская СОШ», ул.Школьная,9, д. Ушья
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	нет	13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4				Нет
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	нет	14				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	нет	15, 15.1, 15.2				Нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет		нет	нет

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-В (С, К, О, У, Г)			Нет

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности территории оценено как доступно полностью всем.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «12» 05 2025г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МКОУ «Ушьинская СОШ», ул.Школьная,9, д. Ушья
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	нет	6, 7 16, 17, 17.1		К, О, С, Г, У		нет
6.2	Акустические средства	есть	нет	6, 7, 16, 17, 17.1	-отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей	С	-установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	нет	6, 7, 16, 17, 17.1		С		Нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				-отсутствуют световые сигнализаторы об эвакуации в случае чрезвычайных происшествий	Г	-установить световые сигнализаторы об эвакуации в случае чрезвычайных происшествий синхронно со звуковой сигнализацией	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У) ДЧ-И (Г, С)	нет	6, 7, 16	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности территории оценено как доступно частично избирательно в связи с тем, что для инвалидов категории (С, Г) не в полной мере обеспечена доступность системы средств информации. Для обеспечения условий доступности необходимо: установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей, установить сигнализаторы об эвакуации в случае чрезвычайных происшествий, установить средства визуального информирования об опасности.

Фото № 1



Фото № 2

Фото № 2.1

Фото № 3

Фото № 3.1

Фото № 4

Фото № 5

Фото № 5.1

Фото № 6

Фото № 6.1

Фото № 7

Фото № 7.1

Фото № 7.2

Фото № 7.3

Фото № 7.4



Фото № 8

Фото № 8.1



Фото № 8.2



Фото № 9



Фото № 10

Фото № 10.1

Фото № 10.2

Фото № 10.3

Фото № 11

Фото № 12

Фото № 12.1

Фото № 13

Фото № 13.1

Фото №13.2

Фото № 13.3



Фото № 13.4

Фото № 14

Фото № 15

Фото № 15.1

Фото № 15.2

Фото № 16

Фото № 17

Фото № 17.1

План-схема образовательного учреждения



№ 18 План-схема следования учащихся на территории ОУ, к спортивной и игровой площадкам.



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

из помещений "Школы-детского сада в д. Ушья",
находящихся по адресу: ХМАО-Югра, Кондинский р-н,
д. Ушья, ул. Школьная, д. 9
1 этаж

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
МКОУ "Ушьинская СОШ"
_____ Л.Е. Гуляхина
"____" _____ 2024 г.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

1	СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 101 ИЛИ 112 (МОБ.)	• адрес объекта • место возникновения пожара • свою фамилию и телефон
2	ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ	• оказать помощь пострадавшим • ориентироваться по знакам направления движения • взять с собой пострадавших
3	ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА	• использовать средства пожаротушения • при необходимости обесточить помещение

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ:

1	СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 101 ИЛИ 112 (МОБ.)	• адрес объекта • что случилось, имеются ли пострадавшие • свою фамилию и телефон
2	ОРГАНИЗОВАТЬ ЭВАКУАЦИЮ ЛЮДЕЙ	• ориентироваться по знакам направления движения, планам эвакуации с этажа
3	ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ	• использовать средства индивидуальной защиты • обозначить место аварии • при угрозе жизни покинуть опасную зону

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ВЫХОД — ОСНОВНОЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
- ВЫХОД — АВАРИЙНЫЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
- ПУТЬ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- ПУТЬ К АВАРИЙНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- ЛИФТ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
- ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
- КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ
- НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- ПОЖАРНЫЙ КРАН
- ТЕЛЕФОН
- ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- ЭЛЕКТРОЩИТ
- АПТЕЧКА

Изготовлено ООО "АС" тел.: (343) 372-39-62 - Lucenis LC200 - 2024 г. - 20025-1440 ГОСТ 34428-2018 - I

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

из помещений "Школы-детского сада в д. Ушья",
находящихся по адресу: ХМАО-Югра, Кондинский р-н,
д. Ушья, ул. Школьная, д. 9
2 этаж

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
МКОУ "Ушьинская СОШ"
_____ Л.Е. Гулякина
"___" _____ 2024 г.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Лифт для пожарных подразделений
- Путь к эвакуационному выходу
- Аварийный эвакуационный выход
- Путь к аварийному эвакуационному выходу
- Направление движения к эвакуационному выходу
- Кнопка включения пожарной автоматики
- Пожарный кран
- Вы находитесь здесь
- Электрощит
- Телефон
- Огнетушитель
- Аптечка
- Направление движения к эвакуационному выходу по лестнице
- Зона безопасности маломобильных групп населения

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ:		ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:	
1 СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 101 ИЛИ 112 (МОБ.)	• адрес объекта • что случилось, имеются ли пострадавшие • свою фамилию и телефон	1 СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 101 ИЛИ 112 (МОБ.)	• адрес объекта • место возникновения пожара • свою фамилию и телефон
2 ОРГАНИЗОВАТЬ ЭВАКУАЦИЮ ЛЮДЕЙ	• ориентироваться по знакам направления движения, планам эвакуации с этажа	2 ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ	• оказать помощь пострадавшим • ориентироваться по знакам направления движения • взять с собой пострадавших
3 ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ	• использовать средства индивидуальной защиты • обозначить место аварии • при угрозе жизни покинуть опасную зону	3 ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА	• использовать средства пожаротушения • при необходимости обесточить помещение

Изготовлено: ООО "АС" тел.: (343) 372-39-62 - Lucentis LC200 - 2024 г. - 200/25-1440 ГОСТ 34428-2018 - I

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

из помещений "Школы-детского сада в д. Ушья",
находящихся по адресу: ХМАО-Югра, Кондинский р-н,
д. Ушья, ул. Школьная, д. 9
3 этаж

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
МКОУ "Ушьинская СОШ"
_____ Л.Е. Гулякина
"____" _____ 2024 г.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

1	СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 101 ИЛИ 112 (МОБ.)	• адрес объекта • место возникновения пожара • свою фамилию и телефон
2	ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ	• оказать помощь пострадавшим • ориентироваться по знакам направления движения • взять с собой пострадавших
3	ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА	• использовать средства пожаротушения • при необходимости обесточить помещение

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ:

1	СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 101 ИЛИ 112 (МОБ.)	• адрес объекта • что случилось, имеются ли пострадавшие • свою фамилию и телефон
2	ОРГАНИЗОВАТЬ ЭВАКУАЦИЮ ЛЮДЕЙ	• ориентироваться по знакам направления движения, планам эвакуации с этажа
3	ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ	• использовать средства индивидуальной защиты • обозначить место аварии • при угрозе жизни покинуть опасную зону

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ

ПУТЬ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

ЛИФТ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

ТЕЛЕФОН

ЭЛЕКТРОЩИТ

АВАРИЙНЫЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД

ПУТЬ К АВАРИЙНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ

ПОЖАРНЫЙ КРАН

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

АПТЕЧКА

Изготовлено ООО "АС" тел. (343) 372-39-62 - Lucenlis LC700 - 2024 г. - 200/25-1440 ГОСТ 34428-2018 - I